

ZJEx



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: ZJEx22.0725

试验报告编号: 22133F40509

制 造 商 : 江苏普福防爆电器有限公司

地 址 : 扬中市三茅镇(新扬路)大华综合楼6室

生产企业 : 江苏普福防爆电器有限公司

地 址 : 扬中市三茅镇(新扬路)大华综合楼6室

产品名称 : 防爆配电装置

型号规格 : BX□系列

防爆标志 : Ex db eb IIB T4/T6 Gb; Ex db eb IIC T4/T6 Gb; Ex tb IIIC T80℃ Db

总装图号 : BX-00、BXM(D)-12K-00~BXM(D)-2K-00、BXM(D)-12-00~BXM(D)-2-00、
BXQ-00、BXX-00、BXL-00、BXK-00

经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T3836.3-2021、GB/T3836.31-2021

备 注 : 见附页。

批

准

王同忠

发证日期: 2022.11.05

有效期至: 2027.11.04



浙江方远检测集团股份有限公司
浙江方远电气设备有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 浙江省嘉兴市广穹路400号

<http://www.fydqjc.com>

电话: 0573-82077338

ZJEx



220020349320



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



防 爆 电 气 设 备

防 爆 合 格 证

证书编号: ZJEx22.0725

试验报告编号: 22133F40509

附页 1:

1. 本证书适用产品: BX□系列防爆 配电装置。

BX □ - □ □

代表K: 带总开关 (不带不注)

代表支路数: 2-12 (没有不注)

M (D) 具有照明 (动力) 配电箱功能, Q具有磁力起
动器箱功能, X具有动力检修箱功能, L具有断路器箱
功能, K具有控制箱功能

防爆配电装置

说明: 只有M (D) 有支路, 其他4种没有。

2. 技术参数

2.1 外壳防护等级: IP66。

2.2 电气参数: 额定电压: AC220/380V; 进线额定电流: $\leq 225/100\text{A}$; 分支回路电流: $\leq 63/32\text{A}$ 。

2.3 防爆标志:

Ex db eb IIB T4 Gb; Ex db eb IIC T4 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db (进线额定电流 $\leq 225\text{A}$, 分支回路
电流 $\leq 63\text{A}$)

Ex db eb IIB T6 Gb; Ex db eb IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db (进线额定电流 $\leq 100\text{A}$, 分支回路
电流 $\leq 32\text{A}$)

3. 产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗压强度 $\geq 700\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 450\text{MPa}$ 。



浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心 (浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 浙江省嘉兴市广穹路400号

<http://www.fydqjc.com>

电话: 0573-82077338